



Toote sertifikaat
ET-0243-19



Inspecta Estonia OÜ on väljastanud toote sertifikaadi tõendamaks, et ehitustootel

Topeltseinaga korrugeeritud kaablikaitse torud maa-aluseks paigaldamiseks

mille on turule lasknud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

ja mis on toodetud

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, EESTI

on alljärgnevad omadused:

Nominaalne välisläbimõõt [mm]	Vastupidavus kokkusurumisjõule		Paindumus	Löögikindlus (klass)
	[N]	(tüüp)		
50 - 160	450	450	Painduv	L
50 - 160	450	450	Painduv	N
50 - 160	450	450	Jäik	L
50 - 160	450	450	Jäik	N
50 - 160	750	750	Jäik	L
50 - 160	750	750	Jäik	N
110	1250	750	Jäik	N

Ettevõttes on toimiv tootmisohje süsteem, mis on juurutatud lähtuvalt standardite **EN 61386-24:2010, EN 61386-1:2008 ja EN 61386-1:2008/A1:2019** nõuetest.

Tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **18.06.2019** ja kehtib kuni **17.06.2024**, kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.kiwa.com/ee.

German Vimbo
Vastavushindamise osakonna juhataja



Tallinn 12.08.2022

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi 8

12618 Tallinn

EESTI

Tel. +372 659 9470

estonia@kiwa.com

www.kiwa.com/ee

SERTIFIKAAT