



**Toimivuse püsivuse
sertifikaat
Nr. 04-18-161**



Sertifitseerimisasutus UAB „Kiwa Inspecta“ on andnud vastavalt STR 1.01.04:2015 süsteemile 1+ käesoleva sertifikaadi tõendamaks, et

polüetüleenist (PE) torud,
kasutamiseks surve all olevates veevarustus - ja kanalisatsioonisüsteemides
(toote nimi ja kasutusulatus)

PE 100, SDR11/PN16, DN (20÷400), W/P;
PE 100, SDR17/PN10, DN (20÷400), W/P;
PE 100, SDR13.6/PN12.5, DN (20÷63), W/P;
PE 100, SDR26/PN6, DN (75÷400), W/P;
PE 100-RC, SDR11/PN16, DN (20÷400), W/P;
PE 100-RC, SDR17/PN10, DN (20÷400), W/P
(toote tüüp)

toodetud

„Pipelife Eesti“ AS,
Põrguvälja tn 4, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, Eesti /
reg. nr. 10133788
(tootja nimi ja aadress, ettevõtte registrikood)

tootmistehases

Põrguvälja tn 4, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, Eesti
(tootmistehase aadress)

on vastavuses

EN 12201-2:2011+A1:2013 *

oluliste nõuetega (survetaluvus, geomeetrilised mõõtmed, katkevenivus, pikisuunaline kahanemine).

Sertifikaat on esmalt väljastatud **11.06.2018** ja kehtib kuni standardi kehtivusaja lõpuni ja tehase tootmisohje vastab ülaltoodud standardi nõuetele.

Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida sertifitseerimisasutuselt UAB „Kiwa Inspecta“.

Välja antud: 17.09.2018

Romas Skripka
Sertifitseerimisosakonna juhataja

* - antud standard on vastu võetud kui Leedu riiklik standard

UAB „Kiwa Inspecta“
Bielūnų g. 1,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@inspecta.com
www.inspecta.lt



PRODUKTU SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. LA.03.013