

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2021-02-09-18

| | |
|--|--|
| Toote nimetus: | PE100 SDR11 torud |
| Toote identifitseerimise element: | EN 12201 SDR11 |
| Toote tehnilised normid: | EVS-EN 12201-2:2011+A1:2013 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes CEN/TS 12201-7:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity |
| Toote kasutusala: | Joogiveevarustus ning surve all olevad dreanaži- ja kanalisatsioonisüsteemid |


| Tootele deklareeritavad omadused | Ühik | Väärtus | Meetod |
|----------------------------------|------|---------|-------------------------|
| Materjal | - | PE100 | EN 12201-2:2011+A1:2013 |
| Nimimõõtmed | mm | 20-400 | |
| Standard mõõtmete suhe SDR | - | 11 | |
| Nominal pressure PN | bar | 16 | |

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number 04-18-161, mis on väljastatud "Kiwa Inspecta" poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 09.02.2021

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt

