

**PRESTANDEKLARATION (DoP)**

Enligt. EN 50575:2014+A1:2016

5P06987-24-1084**Produkt**

Benämning	IFLI 2X1/1
Produkttypens unika identifikationskod	1084
Batch nr	Se produktemballaget
Avsedd användning/avsedda användningar	Elförsörjning i byggnader med intention att begränsa spridning av rök och brand

Tillverkare	Tekniskt bedömningsorgan
amo installationskabel AB Kabelvägen 5 364 43 Alstermo +46(0)481 50896 installation@amokabel.com	SP Technical Research Institute of Sweden Nr. 0402 Enligt System 3 (bilaga V del 1.4 för CPR)

Angiven prestanda

Egenskaper vid brand	Rökproduktion	Brinnande droppar	Andel sura gaser
I enlighet med : EN 50399	I enlighet med : EN 50399	I enlighet med : EN 50399	I enlighet med : EN 60754-2
D_{ca}	s1	d2	a1

Klassifikation för egenskaper vid brand :***D_{ca}- s1, d2, a1****Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren .**Undertecknad på tillverkarens vägnar av :*

Michael Boman, teknisk chef
(Namn och position)

Alstermo, 2017-06-06
(Ort, datum)


(Signatur)