


TALOKAIVOPUMPPAAMO
VINHA 800 yhdellä pumpulla



Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta	Mitta
Maanpinnan korko			H-mitta	
Paineyhteen korko		12.00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1			C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2			C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3			C3-mitta	
Pohjatasen korko				
Sähkö-yhteen korko		D 75		Mahd.ylös
Tuuletus		D 110	Tuuletus	
C mitta min 800 mm				

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi Flygt	1
		Q= l/s, H= kPa	
		kW, A , 400 V	
2	SÄILIÖ	D 800 Materiaali PE Tehollinen tilavuus Vn= l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN 10	1
4	Pumpun jalusta	2"	1
5	Takaiskuventtiili	DN 50	1
6	Sulkuventtiili	DN 50	1
7	Tuloyhde	D	
8	Poistoyhde	D klo 12.00	1
9	Kansisto	Teleskooppi D 630 0,5 m, Valurautakansi D 600 40 tn	1
10	Ankkurointisakkeli		4
11	Johdeputket	3/4"	2
12	Tuuletusyhde	D 110	1
13	Sähköläpivienti		1
14	SÄHKÖKESKUS -muovikoteloitu keskus -kontaktori ylivirtareleellä -automaatika-0-käsi ohjauskytkin -käyttötuntilaskin -potentiaalivapaat hälytystiedot	Tyyppi AS1S Valitse vaihtoehtoista <input type="checkbox"/> sisätilaan <input type="checkbox"/> ulkotilaan, metallikoteloitu	1
15	PINNANOHJAUS	Pintavippa KARI M2H	1
16	Ylärajahälytys	Hälytysvippa NF-5	1
	Kokonaiskorkeus	H-mitta min 1400 mm - max 5000 mm	

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No	
				1	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	
			Pumppaamo	A3	
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa (09) 274 4840 talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No
			LVI		MUUTOS
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.