




13  
EN 858-1

Läpäissyt standardin EN 858  
mukaisen virtaustestin (DTI, 2013)

Paloluokka: E  
VTT testausraportit VTT-S-3574-13  
VTT-S-4760-13, VTT-S-4759-13



## ÖLJYNEROTIN EPO NS 20 LUOKKA I

ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN



SECTION A-A  
SCALE 1 : 32

Kaivon korkeus H (vj-mp) = \_\_\_\_\_ mm



Nro	Tuotenimi	Tek.arvo/malli	Määrä
1	Runkoputki	PE 1400/1540 SN4	1kpl
2	Tuloyhde	PE Ø200	1kpl
3	Poistoyhde	PE Ø200	1kpl
4	Nousuputki 1	PE 560/522 SN2	1kpl
5	Nousuputki 2	PE jenga ID800/862	1kpl
6	Huuhteluyhde	200 mm	1kpl
7	Täyttymishälyttimen läpivienti	PE Ø110	1kpl
8	Tuuletusyhde	PE Ø110	1kpl
9	Koalisaattorikenno	80 cm	4kpl
10	Täyttymishälytin OMS-1		1kpl
11	Tiedonsiirtoyksikkö: (x)	Lisävaruste	( )
12	Teleskooppinen komposiittikansisto	630 umpikansi, 40tn	1kpl
13	Teleskooppinen valurautakansisto	500 umpikansi, 40tn	1KPL
14	Tehollinen tilavuus		4350l
15	Öljyn varastotilavuus		1300l
Materiaali:		Rakennustoimenpide:	Suunnittelija / Piirtäjä:
		Tyypikuva	SR
Työnumero:		Rakennuskohteen nimi ja osoite:	Massa:
			Sivu:
			1/1
Kuvaukset / Sisältö:		Arkkikoko:	Mittakaava:
ÖLJYNEROTIN EPO NS 20 LUOKKA I		A3	1:32
ÖLJYN- JA BENSIININEROTIN		Tuotenumero:	Rev
		70002540	



TALO KAIVO OY

www.talokaivo.fi