


TALOKAIVOPUMPPAAMO  
VARMA LATTIAKAIVOPUMPPAAMO

Kansi	D = 500
Säiliö	D = 560



Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta		Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta	
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta	
Pohjataso korko					
Sähkö-yhteen korko		D 75			Mahd.ylös
C-mitta min 400 mm					

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Flygt SXM 3, kiinteällä käynnistysvipalla, harmaille vesille Q =     l/s, H =     kPa 0,55 kW , 3,0 A, 240 V	1
2	SÄILIÖ	Varma lattiakaivopumppaamo 560 Materiaali PE	1
3	Sisäinen putkisto	PE 50 PN 10	1
4	Takaiskuventtiili	DN 40	1
5	Kansisto	Valurautaumpikansi ja kehys D 500, kantavuus 40 tn	1
6	Tuloyhde	D C-mitta min 400 mm - maks 1500 mm	
7	Poistoyhde	D 50 B-mitta min 400 mm - maks 1500 mm	1
8	Sähköyhde	D 75	1
9	Ankkurointipohjalevy		1
10	Ylärajahälytys	Pintavippa NF-5	1
		Kokonaiskorkeus H: min 750 mm - max 1500 mm	

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No 1	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA  Pumppaamo  A3	
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa (09) 274 4840 talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA LVI	TYÖ No	PIIR.No
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.
			MUUTOS		