


TALOKAIVOPUMPPAAMO

VARMA 800/560, yhdellä pumpulla

Kansi	D = 500
Putki	D = 560
Pallo	D = 800



Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta		Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta	
Paineyhteen korko		PE 50	12.00	B-mitta	
Tuloyhteen korko 1				C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2				C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3				C3-mitta	
Pohjatasen korko					
Sähkö-yhteen korko		D 75			Mahd.ylös
C-mitta min 600 mm					

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Flygt SXM 3, kiinteällä käynnistysvipalla, perusvesille Q = l/s, H = kPa 0,55 kW, 3,0 A, 240 V	1
2	SÄILIÖ	Varma 800/560 Materiaali PE Tehollinen tilavuus (Vh) 150 l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 50 PN 10	1
4	Takaikuventtiili	DN 40	1
5	Kansisto	Teleskooppi D 500 0,5 m, Valurautakansi D 500 40 tn	1
6	Tuloyhde	D C-mitta min 600 mm - maks 4000 mm	
7	Poistoyhde	D 50 B-mitta min 600 mm - maks 4000 mm	1
8	Sähköyhde	D 75	1
9	Ankkurointisakkeli		4
10	Ylärajahälytys	Pintavippa NF-5	1
		Kokonaiskorkeus H: min 1000 mm - maks 5000 mm	

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No	
				1	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA	
			Pumppaamo	A3	
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa (09) 274 4840 talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No
			LVI		MUUTOS
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.